

PRZĘKÓRÓJ A - A

- I

TERAKOTA NA KLEJU
ZAPRAWA CEMENTOWA I3 ZBROJONA MATAMI STALOWYMI 5 CM
FOLIA PE - WARSTWA POSŁIZGOWA
STYROPIAN EKSPANDOWANY EPS 100-031 PODŁOGA 10 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA PE
GŁADZ CEMENTOWA
CHUDY BETON 10 CM
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO 25 CM
- II

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA I 4 - 4 CM
WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻY GRUNTOWE
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM R_m = 2,5 MPa 15 CM
- III

BLACHA TRAPEZOWA T55
ŁĄTY 64
FOLIA FVK O WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
KROKWI 8/14
WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZNA
WELNA MINERALNA λ = 0,035 [W/m·K] 2x12 cm = 24 CM
PAROIZOLACJA
STROP TERIVA I 24 CM
TYNK CEM.-WAP.

- A

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA ŁAW FUNDAMENTOWYCH - FOLIA HYDROIZOLACYJNA
- B


IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA MUROW FUNDAMENTOWYCH
- NP ELASTYCZNA MASA BITUMICZNA CERESIT CP43
- 1

STYROPIAN EKSPANDOWANY EPS 032 FASADA λ = 0,032 [W/m·K] - 12 CM
- 2

STYROPIAN EKSPANDOWANY EPS 032 FASADA λ = 0,032 [W/m·K] - 12 CM
DOCIEPLENIE GŁÓWNEJ BRYŁY BUDYNKU ZGODNIE Z PROJEKTEM DOCIEPLENIA WYKONANYM
W LUTYM 2019 ROKU PRZEZ FIRMĘ K30 UL. KIEŁEKA 30/5, 02-530 WARSZAWA
- 3

WELNA SKALNA, NP. ROCKWOOL FRONTROCK MAX E λ = 0,037 [W/m·K] - 12 CM
(ZABEZPIECZENIE PRZECIWPÓŻAROWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
NA STYKU ODDZIELNYCH STREF POŻAROWYCH)
- 4

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS, λ = 0,036 [W/m·K] 12 CM
DO WYSOKOŚCI 80 CM POWYŻEJ POZIOMU TERENU (RZĘDNA POSADZKI PARTERU BUDYNKU)



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWATORSKA GRZEGORZ POLSKI	
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	STOCZEK 59A 21-025 NIEMCE
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	
JANÓWEK 43 21-007 MELGIEW	
INWESTOR:	
GINIA MELGIEW	
21-007 MELGIEW UL. PARTYZANCKA 2	
RODZAJ DOKUMENTACJI:	
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KŁATKI SCHODOWEJ	
ARCHITEKTURA:	
PROJEKTOWAŁ:	
MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZAK	
UPR. BUD. NR 2331/Lb84 - SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	
OPRACOWAŁ:	
MGR INŻ. GRZEGORZ POLSKI	
SPRAWDZIŁ:	
MGR INŻ. ARCH. WACŁAW KONDIOLA	
UPR. BUD. NR 2550/Lb85 - SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	
NAZWA RYSUNKU:	
KŁATKA SCHODOWA - PRZĘKÓRÓJ A-A	
SKALA	1:50
RYS. NR	A5
DATA:	10.2020