

RZUT ZADASZENIA 1:20



DETAL NR 3 1:5

1. ZADASZENIE MOCOWAĆ DO ŚCIANY NA WYSOKOŚCI ŻELBETOWEGO WIEŃCA W1 ZA POMOCĄ KOTEW CHEMICZNYCH, NP. HILTI HIT-AC M12, WKLEJANYCH NA ŻYWICĘ HILTI HIT HY 70. DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA W ŚCIANIE MIN L=100 MM. CAŁKOWITĄ DŁUGOŚĆ PRĘTA DOBRAĆ NA ROBOCZO, UWZGLĘDNIAJĄC GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA. NA GRUBOŚCI DOCIEPLENIA STOSOWAĆ POŚREDNIE TULEJE STALOWE O ŚREDNICY 30 MM I GRUBOŚCI ŚCIANKI 4 MM - DŁUGOŚĆ DOBRAĆ NA ROBOCZO J.W. TULEJE OPRZEĆ NA MURZE ZA POŚREDNICTWEM STALOWYCH PODKŁADEK O ŚREDNICY 50/21 MM. PRZESTRZEŃ POMIEDZY DOCIEPLENIEM A TULEJĄ ORAZ MIĘDZY TULEJĄ I PRĘTEM WYPEŁNIĆ NISKOPRĘŻNĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ.
2. ELEMENTY KONSTRUKCJI ZADASZENIA ŁĄCZYĆ SPOINĄ CZOŁOWĄ TYPU V GR. 3 MM (NA PEŁNY PRZETOP) ORAZ SPOINĄ PACHWINOWĄ L. 2 MM (0,7 GRUBOŚCI ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW).
3. ELEMENTY STALOWE ZADASZENIA OCZYŚCIĆ DO DRUGIEGO STOPNIA CZYSTOŚCI I ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE FARBĄ PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ W KOLORZE KOMPATYBILNYM Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI, USTALONYM NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH CAŁEGO BUDYNKU.
4. POKRYCIE ZADASZENIA WYKONAĆ Z PŁYT Z PRZEZROCZYSTEGO POLIWĘGLANU LITEGO GRUBOŚCI 6 MM. OTWORY W PŁYCIE NA WKRĘTY MOCUJĄCE WYKONAĆ W KSZTAŁCIE OWALNYM, UMOŻLIWIAJĄCYM ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNĄ PŁYTY.
5. STYK POKRYCIA ZADASZENIA ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE KOMPATYBILNYM Z PROJEKTOWANĄ KOLORYSTYKĄ ELEWACJI. OBRÓBKI BLACHARSKĄ POŁĄCZYĆ Z PASEM PODRYNNOWYM.

ZADASZENIE WEJŚCIA D1 DO WIATROŁAPU

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NA 1 SZTUKĘ ZADASZENIA

NR	OZNACZENIE	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	CIĘŻAR JEDNOSTKOWY [kG/m]	CIĘŻAR CAŁKOWITY [kG]	POW. [m²]
1	BELKA GŁÓWNA □ 80 x 80 x 5	1066	4	4,26	10,94	46,65	
2	ZAŚLEPKA ≠70x70x5	70	4	0,28	2,75	0,77	
3	MARKA ≠220x240x12	240	4	0,96	20,80	19,97	
4	RUSZT □ 40 x 40 x 4	10936	ŁĄCZNIE	10,94	3,97	43,42	
5	PŁYTA Z PRZEZROCZYSTEGO POLIWĘGLANU LITEGO, GRUBOŚĆ 6 MM, SZEROKOŚĆ 1106 MM	2590	1	2,59			2,86
6	KOTWA CHEMICZNA, NP. HILTI HIT-AC M12 + TULEJA DYSTANSOWA Ø30 MM, GRUBOŚĆ 4 MM		16				
7	RYNNA WISZĄCA Ø 100 Z BLACHY STALOWEJ GR. 0,5 MM POWLEKANEJ + RYNAJZY + RURA SPUSTOWA Ø 75	3750	1	3,75			
8	OBRÓBKA BLACHARSKA Z WYDRĄ Z BLACHY STALOWEJ GR. 0,5 MM POWLEKANEJ. SZEROKOŚĆ 230 MM	2590	1	2,59			0,60
					RAZEM	= 110,81 kG	

STAL ST3SX
ELEKTRODY ER 146



PRZEKRÓJ A-A 1:20

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWATORSKA GRZEGORZ POLSKI STOCZEK 59A 21-025 NIEMCE			
NAZWA I ADRES OBIEKTU: **BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ** JANÓWEK 43, 21-007 MEŁGIEW			
INWESTOR: GMINA MEŁGIEW 21-007 MEŁGIEW, UL. PARTYZANCKA 2			
RODZAJ DOKUMENTACJI: **PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KLATKI SCHODOWEJ**			
ARCHITEKTURA: PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZAK UPR. BUD. NR 2331/Lb/84 - SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. GRZEGORZ POLSKI			
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. WACŁAW KONDZIOŁA UPR. BUD. NR 2550/Lb/85- SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
NAZWA RYSUNKU: **ZADASZENIE WEJŚCIA D1 DO BUDYNKU**	SKALA 1:50	RYS. NR A9	DATA: 10.2020