


Inwestycja	Rozbudowa ul. Handlowej w miejscowości Mełgiew, gm. Mełgiew		
Temat opracowania	Usunięcie kolizji z siecią nN		
Adres obiektu budowlanego	m. Mełgiew, powiat świdnicki, woj. lubelskie		
Kat. obiektu budowlanego	XXVI – sieć elektroenergetyczna		
Działki	Jednostka ew. 061702_2 Mełgiew Obręb 0011 Mełgiew I Nr ew. działki: 623, 1202, 761, 730/2		
Stadium	TOM 6 Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy)		
Branża	elektryczna		
Inwestor	Gmina Mełgiew ul. Partyzancka 2 21-077 Mełgiew		
Jednostka projektowa	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT Pliszczyn 64 20-258 Lublin		
Autorzy opracowania	branża elektryczna	<i>Projektant:</i> mgr inż. Paweł Wojczuk <i>nr uprawnień:</i> LUB/0131/PWOE/10	<i>Podpis:</i> 
		<i>Sprawdzający:</i> mgr inż. Zygmunt Szymczyk <i>nr uprawnień:</i> LUB/0022/PWOE/05	<i>Podpis:</i>
Data	lipiec 2021 r.		

Stacja transformatorowa: MEŁGIEW GS

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Teren 20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2.	
Niniejszą dokumentację techniczną sprawdzono w zakresie zgodności z warunkami <u>usunięcia kolizji</u> <u>z sieci nN</u>	
Sprawdzający z dnia:	28 LIP 2021
L.dz.:	MUB/2021/1040/RM/PS-12021
Sprawdzenie ważne do dnia:	31.05.2023
Lublin, dnia:	24 SIE 2021
Sprawdzenie niniejsze nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem projektu i nie zwalnia od obowiązku jego zatwierdzenia. W dokumentacji nie sprawdzono spraw, które uregulowane są obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.	

Lublin, dn. 24.08.2021r.

L. dz. 11464/2091/RM/ASu/2021

PW PROJEKT Paweł Wojczuk
ul. Koralowa 12/20
20-583 Lublin

W odpowiedzi na pismo dotyczące sprawdzenia dokumentacji projektowej informujemy, że sprawdzono ją w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji nr 76/RM/2021 z dnia 31.05.2021r. **z wynikiem pozytywnym, z uwagami:**

1. **W dokumentacji projektowej należy dodać obliczenia pasa służebności przesyłu również na działkę nr 624/2 oraz zmienić zapis w pkt. 6.5 dotyczący obliczeń pasa służebności przesyłu.**

Termin ważności sprawdzenia ustala się do dnia 31.05.2023r.

Kserokopię niniejszego pisma załączyć do poszczególnych egzemplarzy projektu.


Do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta o uzupełnieniu dokumentacji i wprowadzeniu poprawek.

W celu dalszej realizacji inwestycji należy pozyskać i dostarczyć Spółce – własnym kosztem i staraniem tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przenoszone/odtworzone urządzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. Po dostarczeniu do tut. Rejonu Energetycznego właściwych tytułów prawnych zostanie przygotowana umowa kolizyjna.

Zawarta „umowa” stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych oraz określa zasady ich finansowania przez strony.

Tel:814451244

Z poważaniem



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
Z-ca Dyrektora Rejonu
Adam Jankowski

Załączniki:

1x dokumentacja projektowa

Rozdzielnik:

1 x adresat

1 x a/a

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymienione w protokole sprawdzenia uwagi zostały uwzględnione i naniesione. Całkowita powierzchnia pasa służebności wynosi $28,0\text{m}^2$ (pas gruntu wzdłuż trasy nowoprojektowanego odcinka kabla o szerokości 0,5m i długości 56m).

mgr inż. **Paweł Wojczuk** Projektant
Wykonanie budowlane, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności Instalacyjnej w SIECI INSTALACYJNO-ENERGETYCZNYCH ELEKTROENERGETYKA
Nr ewid. LUB/131/P/10.000.000