

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. **„Przebudowa i doposażenie istniejącego, przynależącego do żłobka placu zabaw w Gminie Mełgiew w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Gminnym Żłobku w Mełgwi 10 Skarpetek”**

Zamawiający, na podstawie działu XVII zapytania ofertowego poniżej udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego

Pytanie nr 1:

Zwracam się do Państwa z pytaniem w sprawie zapytania ofertowego na przebudowę i doposażenie istniejącego, przynależącego do żłobka placu zabaw w Gminie Mełgiew w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Gminnym Żłobku w Mełgwi 10 Skarpetek.

Mianowicie chodzi o dopuszczalną tolerancję różnic w wymiarach dla wskazanych urządzeń. Czy przewidują Państwo takowe dla omawianej inwestycji? A Jeśli tak, to jak odnoszą się one do powierzchni terenu przeznaczonego na planowaną inwestycję? Jest on nie zmienny o określonej powierzchni, czy jest może możliwość jego modyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem budowlanym do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę pkt 2.2. Wyposażenie (piaskownica z zadaszeniem, ławka, regulamin) „Dopuszcza się zamianę urządzeń na inne niż te opisane w projekcie pod warunkiem, że będą one miały wymiary, parametry techniczne i funkcjonalność zbliżoną do urządzeń opisanych poniżej. Urządzenia zamiennie powinny mieć maksymalną wysokość upadku dostosowaną do parametrów HIC projektowanej nawierzchni. Należy także sprawdzić, czy powierzchnie zderzenia urządzeń zamiennych, będą we wzajemnych relacjach zgodne z aktualnymi normami. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy urządzenia zamiennie będą miały inne wymiary niż te podane w opisie.”

Ponadto Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych w stosunku do urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej przy zachowaniu wymaganych stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń oraz założeniu, że powierzchnia całego terenu przeznaczonego pod inwestycję nie może przekroczyć zgodnie z projektem 185 m². Pod pojęciem „urządzenia równoważne” należy rozumieć urządzenia, z tolerancją różnicy wymiarów:

1. Dla ławki i kosza tolerancja wynosi +/- 5%,
2. Dla piaskownicy tolerancja wynosi od 0 do -5% (z uwagi na sąsiedztwo piaskownicy z urządzeniami z ruchem wymuszonym nie powinna ona być większa niż podano to w projekcie),
3. W przypadku urządzeń istniejących wytypowanych do ponownego montażu, należy zachować ich bieżące wymiary.

Niniejsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego

Wójt Gminy Mełgiew
/-/ mgr inż. Magdalena Wójcik