

ZP.271.15.2020

Melgiew, dnia 23.12.2020r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: „Budowa Sali gimnastyczno-sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w miejscowości Dominów gm. Melgiew”

Numer sprawy: ZP.271.15.2020

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

- 1) W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu : "Budowa sali gimnastyczno – sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w miejscowości Dominów gm. Melgiew" oraz w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi, zwracam się z prośbą: o wyjaśnienie detalu sposobu wykonania rynny i zakończenia dachu;**

Ad 1. Zamawiający informuje, że załączył zaktualizowaną dokumentację projektową (rysunki zamiennie i opisy dotyczące nowego rozwiązania przekrycia dachu) oraz przedmiar w zakresie pokrycia dachu z płyt warstwowych. W związku z zaproponowanym nowym pokryciem dachu z płyty warstwowej pytanie nr 1 jest nieaktualne.

- 2) Zwracam się z prośbą : o wyjaśnienie sposobu mocowania membrany i welny do blachy trapezowej - wszystkie łączniki będą wystawać po za blachę i będą widoczne od spodu;**

Ad 2. Zamawiający informuje, że załączył zaktualizowaną dokumentację projektową (rysunki zamiennie i opisy dotyczące nowego rozwiązania) oraz przedmiar w zakresie pokrycia dachu z płyt warstwowych. W związku z zaproponowanym nowym pokryciem dachu z płyty warstwowej pytanie nr 2 jest nieaktualne.

- 3) Zwracam się z prośbą : o wyjaśnienie parametrów wskazanej obecnie blachy T18 gr 0,8mm RAL 9010, podana blacha nie jest blachą konstrukcyjną;**

Ad 3. Zamawiający informuje, że załączył zaktualizowaną dokumentację projektową (rysunki zamiennie i opisy dotyczące nowego rozwiązania) oraz przedmiar w zakresie pokrycia dachu z płyt warstwowych. W związku z zaproponowanym nowym pokryciem dachu z płyty warstwowej pytanie nr 3 jest nieaktualne.

4) **Zwracam się z prośbą : o wyjaśnienie konieczności zastosowania płyt gips-włókn. EI60 skoro dach ma parametry NRO.**

Ad 4. Zamawiający informuje, że zastosowanie płyt gips-włókn. EI60 wynika z aktualnych przepisów ppoż. i przyjętej koncepcji projektowej.

II. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, informuje o dokonaniu zmiany treści SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis rozdziału XIV SIWZ.

Zmiana dotyczy terminów składania i otwarcia ofert, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ pn. „**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**” z **29.12.2020r.** na dzień **05.01.2021r.** (godziny pozostają bez zmian).

Po dokonanych zmianach rozdział XIV ust. 14.1 i ust. 14.3 otrzymuje brzmienie:
14.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.13. SIWZ należy złożyć w kancelarii podawczej Urzędu Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, parter, pokój nr 001, **do dnia 05.01.2021r. do godz. 10:00.**

14.3. Otwarcie ofert nastąpi: **w dniu 05.01.2021r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, w sali konferencyjnej.**

Powyższą zmianę należy także uwzględnić **w oznakowaniu koperty z ofertą** (Rozdział XIII SIWZ)

Z poważaniem:

Wójt Gminy


mgr inż. **Magdalena Wójcik**

.....