

ZP.271.18.2021
GMINA MEŁGIEW
21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2
NIP 7122914532

Mełgiew, dnia 24.11.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego oraz drogi wewnętrznej – łącznika do ul. Spokojnej na odcinku o długości ok. 700 m w m. Krępiec, gm. Mełgiew”

Numer sprawy: ZP. ZP.271.18.2021

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. warstwy 22 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej i drogi wewnętrznej) metodą stabilizacji na miejscu przy zachowaniu wymagań wytrzymałościowych zawartych w SST?

Ad 1)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2 (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej i drogi wewnętrznej) metodą stabilizacji na miejscu przy zachowaniu klasy wytrzymałości określonej w dokumentacji projektowej i SST.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

mgr inż.  Magdalena Wójcik