

ZP.271.12.2022

Melgiew, dnia 14.07.2022 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: „Przebudowa i termomodernizacja remizo-świetlicy w Janówku”

Numer sprawy: ZP.271.12.2022

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Pytanie: Prosimy o podanie parametrów technicznych, jakie powinien spełniać przewidziany do realizacji schodolaz dla osób niepełnosprawnych np.: sposób zasilania, maksymalne obciążenie, maksymalny zasięg, wymiary.

Ad 1) Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga schodolazu gąsienicowego mającego zapewnić swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze w budynku remizo-świetlicy w Janówku, do których prowadzą dwa biegi schodów oraz spocznik międzypiętrowy. Schodolaz gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych powinien mieć zasilanie bateryjno-akumulatorowe oraz udźwig minimum 130 kg o wymiarach dostosowanych do klatki schodowej wskazanej na rysunku nr A1 oraz nr A2 w Projekcie architektoniczno-budowlanym znajdującym się w Załączniku nr 1b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w branży archit.-budowlanej.

II Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wprowadza zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ:

- 1) **W rozdziale 14 Składanie i otwarcie pkt 14.6.**

Treść pierwotna:

14.6. Termin składania ofert: 18.07.2022 r., godzina 9:00.

Treść aktualna:

14.6. Termin składania ofert: 19.07.2022 r., godzina 9:00.

- 2) **W rozdziale 14 Składanie i otwarcie pkt 14.7.**

Treść pierwotna:

14.7. Termin otwarcia ofert: 18.07.2022 r., godzina 10:00.

Treść aktualna:

14.7. Termin otwarcia ofert: 19.07.2022 r., godzina 10:00.



3) W rozdziale 15 Termin związania ofertą pkt 15.1.

Treść pierwotna:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.08.2022 r.

Treść aktualna:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.08.2022 r.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem: