

ZP.271.13.2020

Mełgiew, dnia 23.10.2020r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: „**Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w m. Franciszków, gm. Mełgiew**”

Numer sprawy: ZP.271.13.2020

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie dotyczy ogłoszenia do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa i projektowanie Gmina Mełgiew 21-007 Mełgiew ul. Partyzancka 2, 11,00 Telefon: 81 460 57 00 Fax: 81 460 57 90 Email: melgiew@melgiew.pl zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego wydzielonego w pasie drogi wewnętrznej ul. Lipowa w m. Franciszków, gm. Mełgiew. Zakres robót obejmuje wykonanie: linii kablowych 0,4kV oświetleniowych, wykonanie przewiertów mechanicznych sterowanych, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED, uziemienie słupów oświetleniowych, prace kontrolno - pomiarowe i uruchomienie oświetlenia.3.3. Ogólna charakterystyka robót budowlanych obejmuje, w szczególności:- Wykonanie zasilenia projektowanego oświetlenia drogowego wydzielonego,- Budowa linii kablowych oświetleniowych zasilających słupy oświetleniowe Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy."Numer referencyjny:ZP.271.13.2020.Brak jest jasnych i czytelnych opisów do poprawnej wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach o oświetleniach wszystkich typów oświetleń ulicznego należało by dopisać wszystkie obowiązujące dyrektywy normy EU i prorytety przez wskazane : Wiadomo że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które składają oferty.

Mam kilka konkretnych pytań.

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia Led, które zapewnią bezpieczeństwo ludziom na oświetlaną powierzchnie , czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników światel sodowych na Led.

Ad 1. Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie dotyczy tej inwestycji. Inwestycja nie jest związana z wymianą opraw sodowych na LED a dotyczy budowy oświetlenia. Zamawiający dołożył należytej staranności przygotowując dokumentację przetargową. Ponadto dokumentacja projektowa przedstawia rozwiązania sprawdzone obliczeniowo, które należy traktować jako przykładowe i które pozwalają na wycenę inwestycji. W dokumentacji projektowej znajdują się minimalne parametry opraw, które muszą być spełnione przez oprawy oferowane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza stosowanie dowolnej oprawy

spełniającej opisane w dokumentacji projektowej parametry techniczne. Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz warunkami technicznymi.

- 2. Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obowiązujących ich Normami, które mają zastosowane, a nie zostały podane normy na słupy lampy oraz średnice wysięgniki i mocowań lamp. Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (Oślnienie) zastosowane lampy nie powinny oślepić ludzi i kierowców na drogach miejsc pracy dla kierowców co może spowodować wypadki i powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi. Norm PN-EN 13201 i PN-EN13201-2 2016 PN -13201-2 : 2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 montowane oprawy powinny posiada prawa ntelektualnej i przemysłowej do produktu w inwestycji co nie naraży na straty Inwestorów, i spowoduje zmniejszej się nieuczciwej konkurencji,**

Ad 2. Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie dotyczy tej inwestycji, ponieważ dokumentacja nie przewiduje stosowania wysięgników. W świetle tak zadanego pytania nie jest możliwe udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Zamawiający dołożył należytej staranności przygotowując dokumentację przetargową. Oczekuje od Wykonawców przed zadaniem pytań aby przynajmniej zapoznali się z tymi dokumentami. Normy i wymagania techniczne zostały jasno i jednoznacznie określone w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz warunkami technicznymi. Zakres prac został opisany w SIWZ. Zadanie należy wykonać zgodnie z SIWZ, w tym dokumentacją projektową, która zawiera wszystkie niezbędne informacje. Zadane pytanie nie dotyczy tej inwestycji, ponieważ dokumentacja nie przewiduje stosowania wysięgników.

- 3. Czy opisane normy EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów do instalacje słupów na terenie użytkowania i wymogów budowlanych co do wysokości słupów. Jaki jest opis ogólnych lampy i ich uchwyty mocowań według norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto , Prawa do instalowanych produktów według i zamienników oświetlenia sodowego na Led. A Za błędy w realizacji zamówienia oświetlenia Led podczas wypadku na drodze odpowiada zamawiający? zarządca drogi ? czy grupa inwestorów ?**


Ad 3. Zamawiający dołożył należytej staranności przygotowując dokumentację przetargową. Dokumentacja jest kompletna i zawiera elementy niezbędne do realizacji zadania. Zamawiający oczekuje od Wykonawców przed zadaniem pytań, aby przynajmniej zapoznali się z tymi dokumentami. Dokumentacja nie ogranicza zastosowania materiałów jednego producenta. Postępowanie dotyczy budowy oświetlenia, a nie stosowania zamienników opraw sodowych. Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją projektową.

II. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert.

Z poważaniem:

Wójt Gminy


mgr inż. *Magdalena Wóciak*

