

Mełgiew, dnia 17.08.2020r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: „Przebudowa boiska sportowego w Mełgwi wraz z utworzeniem zaplecza sanitarno-szatniowego”

Numer sprawy: ZP.271.8.2020

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi w brzmieniu przytoczonym poniżej.

**I. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:**

- 1) **Czy dla zaplecza szatniowo-sanitarnego należy wykonać posadowienie w postaci płyty fundamentowej czy przewidziane jest tylko ustawienie kontenerów na projektowanej nawierzchni z kostki brukowej?**

Ad 1. Zamawiający informuje, że dla zaplecza szatniowo-sanitarnego przewidziane jest ustawienie kontenerów na projektowanej nawierzchni z kostki brukowej.

- 2) **Czy zakresem zamówienia objęte są także roboty ziemne? W przedmiarze brak pozycji dot. takiego zakresu robót a wg dokumentacji występują znaczne różnice pomiędzy istniejącym a projektowanym poziomem terenu.**

Ad 2. Zamawiający informuje, że ewentualne roboty ziemne wchodzą w zakres wykonania chodnika, placu i trybun.

- 3) **Z jakiego materiału (PCV czy aluminium) należy wykonać okna w zapleczu sanitarno-szatniowym?**

Ad 3. Zamawiający nie określa czy okna w zapleczu sanitarno-szatniowym należy wykonać z materiału PCV czy aluminium. Montaż okien należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta kontenerów. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- 4) **Jakie należy przyjąć wypełnienie (wełna mineralna, styropian lub PUR) w płytach warstwowych stanowiących obudowę zaplecza sanitarno-szatniowego?**

Ad 4. Zamawiający nie określa jakie należy przyjąć wypełnienie (wełna mineralna, styropian lub PUR) w płytach warstwowych stanowiących obudowę zaplecza sanitarno-szatniowego. Wypełnienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta kontenerów.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

**5) Jaki typ rolet należy zastosować. Wewnętrzne czy zewnętrzne?**

Ad 5. Zamawiający informuje, że należy zastosować rolety aluminiowe zewnętrzne wypełnione pianką, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta kontenerów.

**6) Czy rolety zakrywać mają tylko część przeszkloną okien czy także dolne pola wypełnione nieprzezroczystym panelem?**

Ad 6. Zamawiający nie określa, czy rolety mają zakrywać tylko część przeszkloną okien czy także dolne pola wypełnione nieprzezroczystym panelem. Należy zastosować rolety zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta kontenerów.

**7) Prosimy o podanie szczegółowych parametrów wykładziny podłogowej zaplecza sanitarno-szatniowego.**


Ad 7. Zamawiający nie określa szczegółowych parametrów wykładziny podłogowej. Projekt przewiduje okładzinę PCW w kolorze szarym. Należy zastosować wykładzinę zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta kontenerów. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

**II. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Magdalena Wójcik

.....