

Mełgiew, dnia 21.08.2020r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janowice, gm. Mełgiew (działka nr ew. 195)”

Numer sprawy: ZP.271.9.2020

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie, na które udzielono odpowiedzi w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie:

- 1) Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu związanego cementem C1,5/2 gr.15 cm metodą wykonywaną na miejscu z zachowaniem wszystkich wytycznych zawartych w SST.**

Ad 1. Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu związanego cementem C1,5/2 gr.15 cm metodą wykonywaną na miejscu z zachowaniem wszystkich wytycznych zawartych w SST, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

II. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy
mgr inż. Magdalena Wójcik