

ZP.271.15.2020

Mełgiew, dnia 30.12.2020r.

Zainteresowani Wykonawcy  
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 3

Dotyczy: „Budowa Sali gimnastyczno-sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w miejscowości Dominów gm. Mełgiew”

Numer sprawy: ZP.271.15.2020

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi w brzmieniu przytoczonym poniżej.

**I. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:**

- 1) Proszę o podanie jaki ma być rdzeń płyt warstwowych dachowych i jakiej grubości oraz kolor.

Ad 1. Zamawiający informuje, że płyta warstwowa dachowa, w tym rdzeń ma spełniać współczynnik przenikania ciepła u zgodny z WT 2021, czyli nie gorszy, niż 0,15 W/(m<sup>2</sup>\*K) oraz odporność ogniową nie gorszą niż REI 30. Ponadto kolorystyka płyty warstwowej dachowej będzie uzgodniona z zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

- 2) Po zapoznaniu się ze zmianami wprowadzonymi w projekcie zwracam się z prośbą : o wyjaśnienie braku pozycji w przedmiarze na wykonanie : "Obłożenie okapu z płyt gipsowo-włóknowych", czy wykonawca ma uwzględnić brakujące pozycje ?

Ad 2. Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, zgodnie z którą Wykonawca ma uwzględnić w ofercie tą pozycję: "Obłożenie okapu z płyt gipsowo-włóknowych".

**II. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

**Wójt Gminy**

*mgr inż. Magdalena Wójcik*