

ZP.271.8.2021  
**GMINA MEŁGIEW**  
21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2  
NIP 7122914532

Mełgiew, dnia 15.07.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy  
Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: „Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Mełgiew”

Numer sprawy: ZP. ZP.271.8.2021

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi w brzmieniu przytoczonym poniżej.

**I. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:**

- 1) Prosimy o ujednoczenie wartości współczynnika utrzymania dla opraw bez szyby (układy samoczyszczące), jak i z szybą ochraniającą źródła światła LED. Oprawy bez szyby ochraniającej źródła światła z samoczyszczącym układem optycznym również są podatne na różnego rodzaju zabrudzenia, szczególnie jeśli Zamawiający nie planuje wykonywać czynności konserwacyjnych. W związku z tym nie poprawne jest przypisywanie współczynnikowi LMF wartości 1.

**Ad 1) Zamawiający informuje, że wyraża zgody na zmianę współczynnika utrzymania.**

- 2) W szczegółowych wymaganiach techniczno-użytkowych dla opraw oświetleniowych (ulicznych, ozdobnych i parkowych), Zamawiający wskazał poniższe:

1. współczynnik zniekształceń harmoniczných prądu THD  $\leq 8\%$  dla punktu pracy oprawy wynikającym z karty katalogowej.

Zwracamy uwagę, iż Norma PN - EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna dopuszcza współczynnik THD na poziomie 20%:

Cytat z normy:

(EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmoniczných prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika  $<$  lub  $= 16$  A), która, dla 3-ciej najgorszej harmoniczných mówi „30 x współczynnik mocy”, co daje nawet dopuszczenie lekko powyżej 20%.

Wnosimy o zmianę wymagań dla opraw (ulicznych, ozdobnych i parkowych) w zakresie parametrów zasilacza i proponujemy poniższe:

a) nominalny współczynnik zniekształceń harmoniczných prądu THD  $\leq 20\%$  dla punktu pracy oprawy wynikający z karty katalogowej zasilacza.

**Ad 2) Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę wymagań techniczno-użytkowych dla opraw oświetleniowych (ulicznych, ozdobnych i parkowych) - współczynnik zniekształceń harmoniczných prądu THD  $\leq 20\%$  dla punktu pracy oprawy wynikający z karty katalogowej .**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

Z up. **WÓJTA**

.....  
Aneta Jagielska  
Sekretarz Gminy