

ZP.271.8.2021
GMINA MEŁGIEW
21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2
NIP 7122914532

Mełgiew, dnia 13.08.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: „Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Mełgiew”

Numer sprawy: ZP. ZP.271.8.2021

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp w brzmieniu przytoczonym poniżej.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1) Pytanie nr 1:

W dokumencie „Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności. Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Mełgiew” Zamawiający wskazuje na wymagania techniczne stawiane oprawom parkowym, wśród których widnieje wymóg, aby oprawa parkowa posiadała „Wodoszczelny system łączeniowy, dławica o stopniu szczelności IP68”. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ oraz opisu potrzeb i wymagań poprzez wskazanie uzasadnienia faktycznego (tj. wskazanie potrzeb funkcjonalnych w tym użytkowych) i prawnego (wskazanie norm i przepisów prawa w tym regulacji w zakresie ewentualnych wymagań prawnych w zakresie szczelności), które nie zostaną spełnione w przypadku braku wymagania dotyczącego posiadania przez oprawę parkową dławicy o stopniu szczelności IP68.

Powyższe wymaganie, jest wymaganiem nadmiarowym i nieadekwatnym do pozostałych wymagań, czego przejawem jest brak takiego wymagania np. w zakresie opraw ulicznych. Dodatkowo istotnym jest, że wymaganie w zakresie dławicy o szczelności IP68 jest wyższe od wymagania szczelności samej oprawy. Zgodnie z SWZ system optyczny ma posiadać stopień szczelności IP66, komora optyczna stopień szczelności IP65, Komora osprzętu stopień szczelności IP66. Dopuszcza się IP65, gdy układ zasilający jest uszczelniony do IP66. powyższe potwierdza, że parametry są parametrami zaciągniętymi z konkretnej karty produktu i w żadnym razie nie uzasadniają wymagania w zakresie wyposażenia w dławicę o stopniu szczelności IP68. Wskazania wymaga również fakt, że dla spełnienia przepisów prawa jak i norm w tym norm przywołanych przez Zamawiającego, które są nadrzędnym uwarunkowaniem nie jest wymagane zastosowanie dławic o wymaganym stopniu szczelności, co dodatkowo potwierdza nadmiarowość tego wymagania. Większość renomowanych producentów opraw parkowych nie posiada tego typu elementu, co jest uwarunkowane faktem, iż dławica nie jest częścią konstrukcyjną oprawy, a dodatkowym elementem pozostającym bez wpływu na zgodność z przepisami i normami w tym normami wskazanymi przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wnosimy o:

1. Wyjaśnienie treści SWZ oraz opisu potrzeb i wymagań poprzez szczegółowe wskazanie uzasadnienia faktycznego (tj. wskazanie potrzeb funkcjonalnych w tym użytkowych) i prawnego (wskazanie norm i przepisów prawa w tym regulacji w zakresie ewentualnych wymagań prawnych w zakresie szczelności), które nie zostaną spełnione w przypadku braku wymagania dotyczącego posiadania przez oprawę parkową dławicy o stopniu szczelności IP68
2. wykreślenie powyższego wymogu, jako nadmiernego w stosunku do potrzeb Zamawiającego w zakresie funkcjonalności technicznych i użytkowych opraw parkowych w tym obowiązujących norm.

Ad 1) Zamawiający informuje, że dla większości dławic dostępnych na rynku standardem jest stopień szczelności IP68. Przy odpowiednio dobranej średnicy przewodu zasilającego oprawę dławica spełni ten warunek.

2) Pytanie nr 2:

W zapisach wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności oświetlenia dla niniejszego postępowania Zamawiający wskazuje na konkretne wymiary oprawy parkowej wyłącznie z tolerancją dodatnią +40%. Wnosimy o uwzględnienie również tolerancji ujemnej do podanych wymiarów (H=780mm +40% oraz D=450mm+40%) na poziomie -20%.

Ad 2) Zamawiający dopuszcza dla wymiarów H oraz D oprawy parkowej tolerancję +40% / -20%.

3) Pytanie nr 3:

Działając zgodnie z art. 248 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U2029 poz. 2019 z późn. zm.) zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ oraz opisu potrzeb i wymagań poprzez wskazanie uzasadnienia faktycznego (tj. wskazanie potrzeb funkcjonalnych) i prawnego (wskazanie norm i przepisów prawa) które nie zostaną spełnione w przypadku braku wymagania certyfikacji ENEC dla elementów systemu sterowania. Powszechnym i ugruntowanym jest stanowisko, że wymagania Zamawiającego muszą być uzasadnione faktycznymi potrzebami lub wynikać z obowiązujących przepisów prawa których spełnienie jest bezwzględnie wymagane, nie zaś jedynie okolicznościami pozwalającymi na ograniczenie konkurencyjności. Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ma pozwalać na dokonanie zakupu zgodnego z obiektywnymi potrzebami zamawiającego, gwarantować uczciwą konkurencję pomiędzy dostawcami. Postawienie tak jak w przedmiotowym postępowaniu zbyt wysokich wymagań jako sposób nieuzasadniony mogące negatywnie wpływać na poziom konkurencji w postępowaniu stanowi naruszenie tej że zasady. Uwzględniając, że nie znajdujemy uzasadnienia dla wymagania certyfikacji ENEC dla elementów systemu sterowania zwłaszcza w przypadku gdy elementy te nie są wbudowane w oprawę i nie podlegają certyfikacji wraz z oprawą, wnosimy o dopuszczenie dla oferowanych wyrobów, w tym systemu sterowania dokumentu równoważnego certyfikatowi ENEC tj. dokumentu wydanego przez akredytowane laboratorium na terenie UE potwierdzające spełnienie obowiązujących norm lub dokumentu potwierdzającego jakość oferowanych wyrobów, którym może być również deklaracja CE wraz z kompletem raportów z badań potwierdzających spełnienie obowiązujących dyrektyw UE i norm harmonizowanych przywołanych w przedłożonych deklaracjach.

Powyższe eliminuje ograniczenie konkurencyjności, staje się faktycznie obiektywnym uwarunkowaniem pozwalającym Zamawiającemu na zweryfikowanie parametrów oferowanego przedmiotu i potwierdzenie zgodność z obowiązującymi przepisami.

Ad 3) Zgodnie z treścią SWZ, Zamawiający dopuszcza dla ofertowanych wyrobów, w tym systemu sterowania dokumentu równoważnego certyfikatowi ENEC potwierdzającego jakość oferowanych wyrobów, którym może być deklaracja CE wraz z kompletem raportów z badań potwierdzających spełnienie dyrektyw UE i norm zharmonizowanych przywołanych w przedłożonych deklaracjach.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

Z up. W. JTA

Anna Dygulska
Sekretarz Gminy