



UNIA EUROPEJSKA



Lubelskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

nr 304/2014/2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZP.271.12.2021

Melgiew, dnia 23.07.2021 r.

GMINA MELGIEW

21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 2
NIP 7122914532

Zainteresowani Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Melgiew”

Numer sprawy: ZP. ZP.271.12.2021

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Zadanie 1 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki sytuacyjno-wysokościowe sieci wodociągowej gdyż zakres zawarty na rysunku 1.2 i 1.3 nie pokrywa całości zakresu dla Zadania 1 opisanego w SIWZ

Ad 1)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaktualizował opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do SWZ o brakujące rysunki sytuacyjno-wysokościowe sieci wodociągowej (rys. nr 1.1; 1.4; 1.5; 1.6) dla Zadania nr 1. Projektowany zakres Zadania nr 1 obejmuje: ul. Spokojną, ul. Szeroką, ul. Żwirki i Wigury, ul. Zacisze. Zakres zamówienia nie obejmuje ul. Świerkowej, ponieważ inwestycja ta: rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej ulicy Świerkowej została wykonana w 2020 roku.

- 2) Zadanie 1 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki profili sieci wodociągowej gdyż zakres zawarty na rysunku 2.3 nie pokrywa całości zakresu dla Zadania 1 opisanego w SIWZ

Ad 2)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaktualizował opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do SWZ o brakujące rysunki profili sieci wodociągowej (rys. nr 2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6) dla Zadania nr 1. Projektowany zakres Zadania nr 1 obejmuje: ul. Spokojną, ul. Szeroką, ul. Żwirki i Wigury, ul. Zacisze. Zakres zamówienia nie obejmuje ul. Świerkowej, ponieważ inwestycja ta: rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej ulicy Świerkowej została wykonana w 2020 roku.



UNIA EUROPEJSKA



Lubelskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

nr 214/2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

- 3) Zadanie 1 – Prosimy o podanie z jakiego materiału wykonane są istniejące przyłącza z którymi należy połączyć realizowane odcinki.

Ad 3)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejące przyłącza wodociągowe w większości wykonane są ze stali, należy przewidzieć możliwość wystąpienia pojedynczych przyłączy wykonanych z A/C, PVC lub PE.

- 4) Zadanie 1 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki sposobu połączenia starych odcinków przyłącz z odcinkami realizowanymi w ramach przetargu (przebiegu).

Ad 4)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji projektowej, która zawiera rysunki sposobu połączenia starych odcinków przyłącz z odcinkami realizowanymi w ramach przetargu (przebiegu). Połączenie starych odcinków przyłączy z odcinkami projektowanymi z PE wykonywać należy za pomocą łączników rurowych żeliwnych PN16 do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC.

- 5) Zadanie 1 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki sposobu włączenia nowych odcinków przyłącz do realizowanej sieci (opaski zasuw).

Ad 5)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji projektowej, która zawiera rysunki sposobu włączenia nowych odcinków przyłącz do realizowanej sieci (opaski zasuw). Przyłącza wodociągowe z rur PE należy wpinać do sieci głównej za pomocą opasek do nawiercania z systemem uszczelniającym. Stosować należy opaski żeliwne wg. EN12201 i EN ISO1452-2 z gwintem wewnętrznym. W miarę możliwości, bezpośrednio za miejscem wpięcia do sieci na każdym odejściu montować zasuwę odcinającą. Stosować zasuwę żeliwną PN16 na gwint zewnętrzny ze złączem ISO do rur PE.

- 6) Zadanie 1 – Prosimy o podanie kto jest Zarządcą dróg w których realizowane będą sieci wodociągowe?

Ad 6)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zarządcą i właścicielem dróg wewnętrznych: ul. Żwirki i Wigury, ul. Zacisze i ul. Szeroka oraz gminnych ul. Spokojna jest Gmina Melgiew. Zarządcą i właścicielem drogi powiatowej – ul. Szkolna jest Powiat Świdnicki w Świdniku.

- 7) Zadanie 1 – Prosimy o informację czy w związku z realizacją inwestycji dla Gminy Zarządca drogi naliczał będzie opłaty za zajęcie pasa. A jeśli tak to prosimy o udostępnienie stawek.

Ad 7)

Odpowiedź: W przypadku budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg publicznych, zarządca drogi nalicza opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych za każdy dzień wynoszą:

- przy zajęciu jezdni do 50% szerokości włącznie - 7,00 zł
- przy zajęciu jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł
- przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 6,00 zł



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych za każdy dzień wynoszą:

- jezdni do 50% szerokości – 4,00 zł
- jezdni powyżej 50% szerokości – 8,00 zł
- poboczy, chodników, parkingów, zatok, placów, ścieżek rowerowych – 2,00 zł
- pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł

8) Zadanie 1 – Prosimy o podanie kto jest Właścicielem sieci wodociągowych na których realizowane będą prace. Czy w związku z realizacją inwestycji dla Gminy naliczane będą opłaty za otwieranie i zamykanie wody oraz wodę do płukania i prób. Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Ad 8)

Odpowiedź: Administratorem i użytkownikiem sieci wodociągowej, na której realizowane będą prace jest Gmina Melgiew. Zamawiający informuje, że na zamknięcie wody celem dokonania włączenia oraz płukania i prób nie będą naliczane opłaty.

9) Zadanie 1 – W związku z realizacją większości robót metodą bezwykopową prosimy o przedstawienie badań geologicznych określających kategorię gruntu w rejonie prowadzenia przewiertów.

Ad 9)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na potrzeby sporządzania dokumentacji projektowej przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, warunki gruntowe proste.

10) Mając na uwadze zakres prac prosimy o udzielenie odpowiedzi na w/w pytania jednocześnie z uwagi na braki w dokumentacji które uniemożliwiają nam na chwilę obecną rzetelną wycenę inwestycji oraz okres urlopowy u naszych dostawców prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o min 7 dni.

Ad 10)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ i przesuwa termin składania ofert na dzień 02.08.2021 r., godzina 10:00.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną dokumentację projektową dla Zadania nr 1 stanowiącą załącznik nr 1a do SWZ.

II Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wprowadza zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ, zmianie ulegają następujące postanowienia:

1) W rozdziale 14 Składanie i otwarcie ofert pkt 14.6.

Treść pierwotna:

14.6. Termin składania ofert: 26.07.2021 r., godzina 10:00.

Treść aktualna:

14.6. Termin składania ofert: 02.08.2021 r., godzina 10:00.



UNIA EUROPEJSKA



Lubelskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Lubelskie
Kadencja 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

2) W rozdziale 14 Składanie i otwarcie ofert pkt 14.7.

Treść pierwotna:

14.7. Termin otwarcia ofert: 26.07.2021 r., godzina 12:00.

Treść aktualna:

14.7. Termin otwarcia ofert: **02.08.2021 r., godzina 12:00.**

3) W rozdziale 15 Termin związania ofertą pkt 15.1.

Treść pierwotna:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.08.2021 r.

Treść aktualna:

15.1.. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.08.2021 r.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną dokumentację projektową dla Zadania nr 1 stanowiącą załącznik nr 1a do SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

mgr inż. Katarzyna Wójcik