


NAZWA POMIESZCZENIA	NR
KOTŁOWNIA	001

istniejące przyłącze gazu
średnie ciśnienie

istniejący punkt
redukcyjny gazowy
w szafce 60x60

kanal nawiewny 200x200
wylot 30 cm nad posadzką



istniejący rurociąg gazu niskie ciśnienie
od punktu redukcyjnego na ścianie budynku
do gazomierza na kl. schodowej – parter

pion gazu niskie ciśnienie
do gazomierza na kl. schodowej – parter

OZNACZENIA:

- przewody gazowe istniejące
- przewody gazowe projektowane

- 1 - kocioł c.o.
- 2 - podgrzewacz c.w.u. 120l
- 3 - rozdzielacz 2 obiegów grzewczych ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
- 4 - naczynie wzbiornicze
- 5 - pompa cyrkulacyjna dn15
- 6 - grupa pompowa bez zaworu mieszającego z modułem MM100
- 7 - grupa pompowa z zaworem mieszającym Kvs=8 z modułem MM100
- 8 - zestaw do demineralizacji
- 9 - regulator pogodowy
- 10- regulator pokojowy

INWESTOR: GMINA MĘLGIEW 21-007 MĘLGIEW, PARTYZANCKA 2			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: GMINNY ŻŁOBEK-INSTALACJA WENTYLACJI 21-007 MĘLGIEW, KOŚCIELNA 7			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK	390/Lb/2001	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. GRAŻYNA PISKOREK-GIL	LUB/0164/PODS/05	
SKALA:	RZUT PIWNIC INSTALACJA GAZU	SANIT.	
1:100		NR RYS.: S6	
12.2020			