



- 1 - kocioł gazowy kondensacyjny c.o.
- 2 - podgrzewacz c.w.u. 120l
- 3 - rozdzielacz 2 obiegów grzewczych ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
- 4 - naczynie wzbiornicze
- 5 - pompa cyrkulacyjna dn15
- 6 - grupa pompowa bez zaworu mieszającego z modułem MM100
- 7 - grupa pompowa z zaworem mieszającym Kvs=8 z modułem MM100
- 8 - zestaw do demineralizacji
- 9 - regulator pogodowy
- 10- regulator pokojowy

INWESTOR: GMINA MĘŁGIEW			
21-007 MĘŁGIEW, PARTYZANCKA 2			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:			
GMINNY ŻŁOBEK-INSTALACJA WENTYLACJI			
21-007 MĘŁGIEW, KOŚCIELNA 7			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK	390/Lb/2001	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. GRAŻYNA PISKOREK-GIL	LUB/0164/PODS/05	
SKALA:	b/s	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	
		KOTŁOWNI	
12.2020		SANIT.	
		NR RYS.: S5	