

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: „Rozbudowa drogi gminnej nr 105531 L – ul. Skośna w m. Nowy Krępiec, gm. Mełgiew”

Numer sprawy: ZP.271.13.2022

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przepadów zewnętrznych (kaskad) w studniach rewizyjnych z kształtek i rur PVC SN8?

Ad 1) Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania przepadów zewnętrznych (kaskad) w studniach rewizyjnych z kształtek i rur PVC SN8. Należy wykonać z materiału określonego w dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem: