

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 105531 L – ul. Skośna w m. Nowy Krępiec, gm. Mełgiew**”

Numer sprawy: ZP.271.13.2022

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) W Opisie Technicznym Kanalizacji deszczowej włazy żeliwne są opisane „właz żeliwny o średnicy DN625, klasy obciążenia D400 wyposażony w zawias, zatrask i uszczelkę gumową”, natomiast w SSTWiOR Sieci KD napisano że studnia kanalizacji deszczowej składa się z „włazu betonowo-żeliwnego o średnicy 600mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, klasy C250 na terenach zielonych; spełniające wymagania PN-EN 124.” Prosimy o dokładne określenie materiału włazów do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

Ad 1) Odpowiedź: Zamawiający informuje, że włazy do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej mają być wykonane z żeliwa, zgodnie z Opisem Technicznym Kanalizacji deszczowej.

- 2) W przedmiarze „Przebudowa gazociągu” branży sanitarnej, w pozycji 12 d. 1.2 ilość rurociągów do demontażu wynosi 16 m. Na PZT sumaryczna długość gazociągu oznaczonego jako do demontażu to około 161 m. Prosimy o dokładne określenie zakresu demontażu rurociągu gazowego i korektę pozycji przedmiarowej 12 d. 1.2.

Ad 2) Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawcy przy wycenie oferty powinni opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, tj. projekcie technicznym oraz STWiOR. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Zgodnie z pkt 4.7 SWZ Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz specyfikacji technicznych.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

Wójt Gminy
mgr inż. Magdalena Wójcik