





1:500



p.p.t.
173,00m n.p.m.

p.p.t.

D36 - D39 - proj. studnia kanalizacyjna betonowa DN 1000, właz typu ciężkiego D400

D38 - proj. studnia kanalizacyjna betonowa DN 1000 z kaskadą, właz typu ciężkiego D400

OS + SEP-proj. separator zintegrowany z osadnikiem DweW 1200, właz typu ciężkiego D400

WYLOT 2- typowy wylot kolektora DN250 uzbrojony w klapę zwrotną DN250

Rury kanalizacyjne: PP dwuścienne strukturalne SN10

W miejscach kolizji prace prowadzić ręcznie. W przypadku kolizji różnych projektowanych urządzeń

z istniejącym uzbrojeniem terenu, w celu korekty rzędnych, należy powiadomić projektanta.

Kaskadę w studni obetonować

1. Wszyskie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaciąganiem szczególnej odpowiedzialności pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
2. Wszyskie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.p.oż. BHP, posiadać odpowiednie atesty
3. Wszelkie roboty budowlano- montażowe z zastosowaniem rozkładu systemowych powinny być wykonywane według technologii określonej przez producenta - w razie potrzeby wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta.
4. Opis techniczny i STWIOR stanowi integralną część niniejszego opracowania.
5. Wszyskie prace w odrębnej kopii z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić ręcznie