0,4kV	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN–S



Tablica T–SZE



Rozdzielnica natynkowa 3x24 modułowa izolowana z dzwiczkami pełnymi z zamkiem. Stopień ochrony IP66, II klasa izolacji.
Spód tablicy 1,5m od poz. Wym 600x575x145mm

Nr obwodu	T–SZE	01	1	2	3
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Wskaźnik kontroli obecności napięcia	zasilanie X–METER	zasilanie 12VDC	REZERWA
Moc [kW]	0,2 / 0,2	–	0,1	0,1	–

Pi=0,2kW
Ps=0,2kW
Is=0,87A

UWAGA! Wykonawca analizując opis techniczny, dokumentację techniczną (w tym: STWiORB, BiOZ, część rysunkowa) przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP użytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz „lub równoważne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej	Faza: projekt bud.–wyk.
Adres inwestycji: Janówek 43 działka nr 124/3, obręb 5 Janówek	Branża: elektryczna
Inwestor: Urząd Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2 21–007	Data: 01.2019 r.
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02–530 Warszawa e–mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512–37–41–007	

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Adrian Łątkowski spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LUB/0085/POOE/12	
Sprawdzający	mgr inż. Norbert Gajda spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LUB/0068/PWBE/15	

Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
ROZDZIELNICA T–SZE – SCHEMAT STRUKTURALNY	B/S	E08