



Nr obwodu			TK/1	TK/2	TK/3	TK/4	TK/5	TK/6	TK/7	TK/7
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG		Głazda 230V kotłownia	Oświetlenie kotłownia	Oświetlenie amaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Zasilanie kółka	Zasilacz 230V/24V DC (Zasilanie gniazda 24V)	Zasilanie pomp	Rezerwa

Zastosować obudowę modułową II kl. izolacji, doliczając 20% modułów zapasu

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej		Faza: projekt bud.-wyk.	
Adres inwestycji: Janówek 43 działka nr 124/3, obręb 5 Janówek		Branża: elektryczna	
Inwestor: Urząd Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2 21-007		Data: 01.2019 r.	
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512-37-41-007			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Adrian Łątkowski spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LUB/0085/PO0E/12	
Sprawdzający	mgr inż. Norbert Gajda spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LUB/0068/PWBE/15	
Nazwa rysunku SCHEMAT TABLICY TK		Skala B/S	Nr rysunku E11